

ПРЕДПИСАНИЕ № 50/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа
пгт Краскино Хасанского муниципального района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 05 октября 2018 года № 50 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.10.2018 года по 18.10.2018 года
проведена плановая / выездная проверка:

Заместителем главного государственного инспектора Хасанского муниципального района по пожарному
надзору Афанасьевым Сергеем Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
пгт Краскино Хасанского муниципального района» расположенного по адресу: п. Краскино, ул. Ленина, 9
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ СОШ пгт Краскино Пантюховой Ириной Сергеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания.	Федеральный закон №123- ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, ст. 6, Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 "правила противопожарного режима в Российской Федерации" п. 21, Свод правил "ограничение распространения пожара на объектах защиты" СП 4.13130-2009 п. 4.2, Нормы	01.08.2019	

		пожарной безопасности "огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" НПБ 251-98 от 30.04.1998 г. п. 29		
2	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (необходима замена аккумуляторов в АУПС «Берюза», датчика 25, 1, 2 (холл и комната секретаря), 2 аккумулятора 7/12 в СОУЭ)	ППР №390 от 25.04.2012, п. 61	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дом государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного
инспектора Хасанского района
по пожарному надзору Афанасьев С.М.

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 18 " 10 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 18 " 10 2018 г.



Директор МКОУ СОШ пгт Краскино
Пантюхова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору