



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

от «26» сентября 2018 г.

№ 121

При обследовании объекта: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа пгт. Краскино Хасанского муниципального района»,
Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, 9.

(указать наименование объекта)

рассмотрении представленных документов: актов проверки органом государственного
контроля (надзора) юридического лица № 121, 122 от 26.09.2018 г.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, ст. 28 Федерального Закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 3.7,
3.8, 4.25, 4.28, 4.29, 4.30, 5.3, 5.8, 6.8, 6.9, 7.2.2, 7.2.3, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», п.п. 2.2, 2.5, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, Приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст.50 Федерального Закона
от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

Предписываю в срок до 01.09. 2020г.:

1. Выявить и устранить причину нерабочего состояния вытяжного шкафа в кабинете химии.
2. Установить дополнительные светильники для обеспечения уровней искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями в кабинетах № 30, 16, 18, 15, 11, 9, 5, 4.
3. Организовать проведение ремонтно-восстановительных работ крыльца и козырька перед запасным входом в школу.
4. Восстановить функционирование туалета для мальчиков, расположенного на 3-м этаже здания школы— установить санитарно-техническое оборудование, заменить трубы системы водоснабжения и канализации, заменить кафельную плитку на стенах и полу.
5. Организовать проведение ремонтно-восстановительных работ в туалетных комнатах для мальчиков и девочек, расположенных на первом этаже - заменить санитарно-техническое оборудование, трубы системы водоснабжения и канализации, организовать проведение ремонта с заменой кафельной плитки на стенах и полу.
6. Организовать проведение ремонта пола рекреации первого этажа – провести цементную стяжку, заменить линолеумное покрытие

8. Организовать замену источников общего искусственного освещения в кабинетах № 17, 28, 32, 39, химии, информатики, медицинском кабинете, библиотеке, обеденном зале на люминесцентные лампы.
9. Организовать замену линолеумного покрытия пола в кабинетах № 9, 30, 32, трудового обучения, медицинском кабинете, рекреации 2-го этажа.
10. Восстановить умывальные раковины с подводкой водоснабжения во всех классах начального звена, кабинете физики.
11. Организовать проведение реконструкции помещения пищеблока с выделением зон для сырой и готовой продукции, мытья кухонной и столовой посуды, линии раздачи, заменить кафельную плитку стен и пола.
12. Установить раковины для мытья рук детей перед входом в обеденный зал.
13. Оборудовать пищеблок системой механической вытяжной вентиляции.
14. Организовать приобретение на пищеблок необходимого технологического и холодильного оборудования - картофелечистку, овощерезку, заменить жарочный шкаф и две морозильные камеры.
15. Организовать приобретение на пищеблок четырех цельнометаллических разделочных столов и двух цельнометаллических стеллажей для хранения посуды.
16. Оборудовать зоны для мытья посуды пятью моечными ваннами (три для мытья столовой посуды, две для мытья кухонной посуды).
17. Установить на пищеблоке раковину для мытья рук персонала.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт. Краскино Хасанского муниципального района», Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленинская, 9.

(наименование юридического лица)

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5, п. 1 КоАП РФ.

Документы, подтверждающие выполнения требований настоящего предписания представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Сельская, 3

в срок до «01» сентября 2020 г.

За несвоевременное представление сведений, подтверждающих выполнение требований настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

должность лица, уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор

подпись

Смогунов В.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Один экземпляр получил

